

Dichiarazione di conformità

alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

NOME ORGANISMO CERTIFICATORE: **Primara Test- und Zertifizier-GmbH**
Gewerbstraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkkS, no. D-ZE-12089-01-00, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065,
Data validita: 12/05/2016

OGGETTO: **CEI 0-21, 2014-09**
CEI 0-21;V1, 2014-12
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA | PROTEZIONE DI INTERFACCIA | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| | | X* | |

Indicare con una X il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione. Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:

CONSTRUTTORE: **Victron Energy B.V.**
De Paal 35
1351 JG Almere-Haven
The Netherlands

| MODELLO: | Multiplus | | | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 12/3000/ 120-16 | 12/3000/ 120-50 | 24/3000/ 70-16 | 24/3000/ 70-50 | 48/3000/ 35-16 | 48/3000/ 35-50 |
| POTENZA NOMINALE: | 2,4kW | | | | | |

VERSIONE FIRMWARE: 26xx404
Nota: xx = 12V, 24V oppure 48V version

NUMERO DI FASI: **monofase**

NOTA:

* Il dispositivo è equipaggiato con trasformatore di isolamento a bassa frequenza. Il dispositivo è limitato a impianti fino a 3kW. Condizioni di connessione e riconnessione via esterno SPI.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE: **Primara Test- und Zertifizier-GmbH**
Gewerbstraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkkS, no. D-PL-12089-01-01, Rif. DIN EN ISO/IEC ISO 17025,
Data validita: 12/05/2016

Esaminati i Fascicoli Prove n°15PP007-04, emessi dal laboratorio Primara Test- und Zertifizier-GmbH.

Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21.

Numero di certificato: **15-241-00**

Data di emissione: **2015-12-21**

Horst Haug
Responsabile di certificazione

